

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому
городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 33, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 315), e-mail: ogpn6@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 71 / 1 / 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственного казённого учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора
Краснокамского городского округа по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 71 от « 31 » июля 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 07 » августа 20 19 года по
15 час. 00 мин. « 03 » сентября 20 19 года проведена плановая выездная проверка
Пашенко Максимом Владимировичем, начальником 15 ОНПР по Краснокамскому городскому
округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю и Поварницыным Михаилом
Валентиновичем инспектором 15 ОНПР по Краснокамскому городскому округу УНПР Главного
управления МЧС России по Пермскому краю территории, зданий и помещений Государственного
казённого учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска по адресу: г. Краснокамск, ул.
Держинского, 6.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Поповой О.П., зам. директора по АХЧ Мурашовым А.С., специалистом
по безопасности и ОТ Сусловым В.С., заведующим хозяйством Мурашовым И.О.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед- пи са- ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязательных требова- ний	Отметка (подпись) о выполн ении (указы- вается ТОЛЬКО выпол- нение)

Входящий № 1960
от 12.09.20 19 г.

			пожарной безопас- ности	
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности (общая) выполнена не в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (не отражены подпункты б,в,д,ж,з,и,к п. 461)	п. 2, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2021	
2.	Не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого объекта защиты ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2021	
3.	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
4.	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
6.	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2021	

	наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
7.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные и навесные замки, электрозамки с ключами)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2021	
8.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	п. 59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2021	
9.	Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией смонтированных в здании	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.07.2021	
10	Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста)	п. 64 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.07.2021	

	инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.			
11	Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	п. 349 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.07.2021	
12	Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно не оснащены передвижными огнетушителями в соответствии с приложением № 2 к Правилам противопожарного режима в РФ.	п. 474 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.07.2021	
13	Здания (спального корпуса) не отделено от зданий другого функционального назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа.	п. 7.4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7), ст. 4 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.5. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.07.2021	
14	Отсутствует у дежурного и не разработан общий (сводный) план эвакуации для здания	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 6.2.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.07.2021	

		"Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"		
15.	В здании склада III степени огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и обрешетке, выполненных из горючих материалов, стропила и обрешетка не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292.	ст. 4 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	01.07.2021	
16.	Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации помещения № 4, 6, 5, 10, 7, 14, 15, 16, 17, 52 расположенные на 1 этаже здания (учебного корпуса литера А)	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9 табл. А1 прил. А, п. 38 табл. А3 прил. А Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2021	
17.	В спортивном зале (помещение № 1 – 2 этаж здания (учебного корпуса литера А) пожарные извещатели не имеют защитной конструкции от механического повреждения	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.3.13 Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2021	
18.	Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации помещения спортивного зала (помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2 этаж здания (учебного корпуса литера А)	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9 табл. А1 прил. А, п. 38 табл. А3 прил. А Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2021	
19.	Настенные речевые оповещатели расположенные в коридорах	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о	01.07.2021	

	(помещения 28, 37, 38, 14 – 2 этаж, 30, 35, 39, 40, 41, 42 – 3 этаж) спального корпуса (здание литера Б) расположены с нарушениями требований, а именно расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм, вплотную.	требования пожарной безопасности", п. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
20	На объектах защиты в защищаемом помещении не выполняются условия установки одного пожарного извещателя.	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.3.3 Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2021	
21	Не проведена разработка либо уточнение декларации пожарной безопасности от 31.03.2017 № 57420-000-ТО-00616 в связи с изменением требований пожарной безопасности, а именно приказом МЧС России от 31.05.2012 № 306 отменены Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, отменой ППБ -101-89, а также не соответствие указанных величин расчета пожарного риска 2017 года (расчетные величины в расчетах и в декларации разные)	Ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.07.2021	
22	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже здания спального корпуса (группа № 4) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,54 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,74 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от	01.07.2021	

		13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"		
23.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже здания спального корпуса (группа № 3) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.07.2021	
24.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже здания спального корпуса (группа № 8) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.07.2021	
25.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже здания спального корпуса (группа № 2) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 Свода	01.07.2021	

		правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"		
26	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже здания спального корпуса (группа № 6) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.07.2021	
27	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже здания спального корпуса (группа № 5) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.07.2021	
28	Система оповещения и эвакуации людей при пожаре в неработоспособном состоянии	ст. 1, 4, 6, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 15 ОНПР по Краснокамскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Пащенко М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Инспектор 15 ОНПР по Краснокамскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Поварницын М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 03 » 09 20 19 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

_____ (должность, фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проверке применялись: рулетка измерительная металлическая UM5M КТ 2 «Fisko» 5 м., заводской номер 00244 свидетельство о поверке № 14/18693 от 08.04.2019, фотокамера смартфона «highscreen», технические паспорта (домовладений, нежилых зданий, строений от 26.12.2006),

При проведении проверки присутствовал(и): директор Попова Ольга Петровна, зам. директора по АХЧ Мурашов Алексей Сергеевич, специалист по безопасности и ОТ Суслов Валерий Станиславович, заведующий хозяйством Мурашов Игорь Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ссылки на № помещений и литеры зданий выполнены в соответствии с техническими паспортами домовладений, нежилых зданий, строений от 26.12.2006

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности (общая) выполнена не в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (не отражены подпункты б,в,д,ж,з,и,к п. 461)	п. 2, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
2.	Не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого объекта защиты ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
3.	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
4.	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.

	органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного		
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
6.	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
7.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные и навесные замки, электрозамки с ключами)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
8.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	п. 59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
9.	Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией смонтированных в здании	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
10.	Руководитель организации	п. 64 Правил противопожарного	ГКУСО ПК ЦПД

	обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	г. Краснокамска, директор Попова О.П.
11.	Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	п. 349 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
12.	Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно не оснащены передвижными огнетушителями в соответствии с приложением № 2 к Правилам противопожарного режима в РФ.	п. 474 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
13.	Здания (спального корпуса) не отделено от зданий другого функционального назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа.	п. 7.4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7), ст. 4 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.5. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
14.	Отсутствует у дежурного и не разработан общий (сводный) план эвакуации для здания	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 6.2.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.

		методы контроля"	
15.	В здании склада III степени огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и обрешетке, выполненных из горючих материалов, стропила и обрешетка не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292.	ст. 4 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
16.	Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации помещения № 4, 6, 5, 10, 7, 14, 15, 16, 17, 52 расположенные на 1 этаже здания (учебного корпуса литера А)	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9 табл. А1 прил. А, п. 38 табл. А3 прил. А Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
17.	В спортивном зале (помещение № 1 – 2 этаж здания (учебного корпуса литера А) пожарные извещатели не имеют защитной конструкции от механического повреждения	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.3.13 Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
18.	Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации помещения спортивного зала (помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2 этаж здания (учебного корпуса литера А)	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9 табл. А1 прил. А, п. 38 табл. А3 прил. А Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
19.	Настенные речевые оповещатели расположенные в коридорах (помещения 28, 37, 38, 14 – 2 этаж, 30, 35, 39, 40, 41, 42 – 3 этаж) спального корпуса (здание литера Б) расположены с нарушениями требований, а именно расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм,	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.

	вплотную.	Требования пожарной безопасности»	
20.	На объектах защиты в защищаемом помещении не выполняются условия установки одного пожарного извещателя.	ст. 54 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.3.3 Свод правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
21.	Не проведена разработка либо уточнение декларации пожарной безопасности от 31.03.2017 № 57420-000-ТО-00616 в связи с изменением требований пожарной безопасности, а именно приказом МЧС России от 31.05.2012 № 306 отменены Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, отменой ППБ - 101-89, а также не соответствие указанных величин расчета пожарного риска 2017 года (расчетные величины в расчетах и в декларации разные)	Ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
22.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже здания спального корпуса (группа № 4) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,54 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,74 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
23.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже здания спального корпуса (группа № 3) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п.	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.

	помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	
24.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже здания спального корпуса (группа № 8) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
25.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже здания спального корпуса (группа № 2) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
26.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже здания спального корпуса (группа № 6) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97*	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.

	м., а именно 0,84 м.	«Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	
27.	Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже здания спального корпуса (группа № 5) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор (ширина коридора от 1,64 м., ширина дверных полотен помещений равна 0,8 м.) менее 1,2 м., а именно 0,84 м.	ст. 1, 4, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.
28.	Система оповещения и эвакуации людей при пожаре в неработоспособном состоянии	ст. 1, 4, 6, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, директор Попова О.П.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
 нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 03.09.2019 № 71/1/1, фото-таблица.

Подписи лиц, проводивших проверку:





С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия:
МЧС России 8(495) 400-99-99
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02