

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
29.08.2022	59230061000203474185	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется		

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«14» апреля 2023 г., 15 час.00 мин.  
(дата и время составления акта)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Кировскому району  
г. Пермь, ул. Сысольская, 16  
(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки № 132

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Пашенко Максима Владимировича от 31.03.2023 № 132 о проведении плановой выездной проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59230061000203474185  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена: 1) Каракуловой Натальей Игоревной, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений, земельного участка, которыми организация владеет и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресам (местоположению): 614034, Пермский край, г. Пермь, ул. Ялтинская, 16, ул. Мензелинская, 15.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска, ИНН: 5916006842; Юридический адрес: 614034, Пермский край, г. Пермь, ул. Ялтинская, 16.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» апреля 2023 г., 10 час. 00 мин. по «14» апреля 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 3 часа 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «13» апреля 2023 г., 10 час. 00 мин. по «13» апреля 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, город Пермь, г. Пермь, ул. Ялтинская, 16, ул. Мензелинская, 15,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 13.04.2023.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 1) документы, имеющиеся в распоряжении ОНДиПР г. Перми по Кировскому району 2) документы представленные контролируемым лицом: сопроводительное письмо от 14.04.2022

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Руководитель филиала не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. г) п. 1 приложения № 3 к Порядку, видам, срокам обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, утвержденному приказом	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна

		МЧС России от 18.11.2021 № 806.	
2.	Не внесена информация по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.08.2020 № 1479	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
3.	Информация о работах, проводимых с системой противодымной вентиляции, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Акты проверки работоспособности системы противодымной вентиляции не представлены.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
4.	Информация о техническом состоянии системы внутреннего противопожарного водопровода в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
5.	Не представлены документы, подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на крыше, соответствующие протоколы испытаний не представлены, информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена.	п.п. б) п. 17 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
6.	Информация о работах, проводимых с системой пожарной сигнализации не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Акты проверки работоспособности системы пожарной сигнализации не представлены.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
7.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений теплового пункта, помещения спортивного инвентаря электрощитовой, библиотеки (1 этаж здания по ул. Ялтинская, 16) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
8.	На противопожарных дверях в помещении электрощитовой (1 этаж	п. 24 Правил противопожарного	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи

	здания по ул. Ялтинская, 16) отсутствуют устройства для самозакрывания.	режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
9.	Электрозадвижка в подвальном помещении находится в неисправном состоянии (выключена).	п. 52, 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
10.	Не представлена исполнительская документация на проведение работ по выделению помещения электрощитовой противопожарными преградами.	п. 13, 23 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна
11.	В помещении электрощитовой горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м (по факту вплотную).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020.	Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска Попова Ольга Петровна

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: 1) Протокол осмотра от 13.04.2023, предписание № 132/1 от 14.04.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Кировскому району 1 ОНДиПР по городу Перми  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
Каракулова Н.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проведившего выездную проверку



Каракулова Наталья Игоревна, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8(342)258-40-01 доб. 306, e-mail: kirovsk.onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

✓ Отмечено 14.04.2023 15:00 Лей Пашова О.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99  
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02

